

检测报告

Test Report

报告编号: (F 检) 字(2025) 第 0210-G03 号

检测类别:

Test Category

废气

委托单位:

Entrust Unit

北京兴邦物业管理有限责任公司 (首经贸北
路 8 号院锅炉房)

委托类型:

Delegation Type

委托检测

国环中测环境监测(北京)有限公司

Guo Huan Zhong Ce Environmental Monitoring (Beijing) Co., Ltd.

2025 年 02 月 20 日



检 测 报 告

Test Report

(F 检) 字 (2025) 第 0210-G03 号

共 3 页 第 1 页

委托单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（首经贸北路 8 号院锅炉房）			
受检单位	北京兴邦物业管理有限责任公司（首经贸北路 8 号院锅炉房）		样品来源	采样
受检地址	首经贸北路 8 号院		检测类别	委托检测
采样日期	2025 年 02 月 10 日		分析日期	2025.02.10~2025.02.20
类别	检测项目	检出限	检测标准（方法）	主要检测仪器及编号
废气	氮氧化物	3 mg/m ³	HJ 693-2014 固定污染源废气 氮氧化物的测定 定电位电解法	自动烟尘烟气测试仪 /YS-027
本页以下空白				
报告编制: 张淑		批 准: 李东君		
审 核: 张		签发日期: 2025 年 02 月 20 日		

检 测 报 告

Test Report

(F 检) 字 (2025) 第 0210-G03 号

共 3 页 第 2 页

检测结果汇总表一

锅炉名称型号	Condensing1400kw		
投运日期	2017.11	主要燃料	天然气
采样位置	2#废气检测口	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	50		
烟气含氧量 (%)	6.1	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	65.2	烟气含湿量 (%)	9.8
烟气平均流速 (m/s)	3.55	标态干烟气量 (m³/h)	1826
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		19.8
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		23
	排放速率 (kg/h)		3.62×10^{-2}

检测结果汇总表二

锅炉名称型号	Condensing1400kw		
投运日期	2017.11	主要燃料	天然气
采样位置	3#废气检测口	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	50		
烟气含氧量 (%)	5.9	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (°C)	62.8	烟气含湿量 (%)	9.6
烟气平均流速 (m/s)	3.49	标态干烟气量 (m³/h)	1812
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		24
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		28
	排放速率 (kg/h)		4.35×10^{-2}

检 测 报 告
Test Report

(F 检) 字 (2025) 第 0210-G03 号
检测结果汇总表三

共 3 页 第 3 页

锅炉名称型号	Condensing1400kw		
投运日期	2017.11	主要燃料	天然气
采样位置	1#废气检测口	负荷率 (%)	>70
烟筒高度 (m)	50		
烟气含氧量 (%)	6.2	基准含氧量 (%)	3.5
测点烟气平均温度 (℃)	63.4	烟气含湿量 (%)	9.6
烟气平均流速 (m/s)	3.38	标态干烟气量 (m³/h)	1752
检测项目	检测结果		
氮氧化物	平均实测排放浓度 (mg/m³)		18
	平均折算排放浓度 (mg/m³)		21
	排放速率 (kg/h)		3.15×10 ⁻²

报告结束